


御注文主 CUSTOMER		数 量 QUANTITY		台 SET																															
1. ポ ン プ <table border="0"> <tr> <td>型 式</td> <td>DSN-68SA</td> <td>吐 出 し 口 径</td> <td>150</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>吐 出 し 量</td> <td>2/1.96 m³/min</td> <td>全 揚 程</td> <td>10</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>羽 根 車 番 号</td> <td>55-5/55-6</td> <td>接 続 型 式</td> <td>F150</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ポ ン プ 質 量</td> <td>122 kg</td> <td>接 続 型 番 せ ッ ト 質 量</td> <td>30</td> <td>kg</td> </tr> </table>						型 式	DSN-68SA	吐 出 し 口 径	150	mm	吐 出 し 量	2/1.96 m ³ /min	全 揚 程	10	m	羽 根 車 番 号	55-5/55-6	接 続 型 式	F150		ポ ン プ 質 量	122 kg	接 続 型 番 せ ッ ト 質 量	30	kg										
型 式	DSN-68SA	吐 出 し 口 径	150	mm																															
吐 出 し 量	2/1.96 m ³ /min	全 揚 程	10	m																															
羽 根 車 番 号	55-5/55-6	接 続 型 式	F150																																
ポ ン プ 質 量	122 kg	接 続 型 番 せ ッ ト 質 量	30	kg																															
2. 電 動 機 <table border="0"> <tr> <td>種 類</td> <td>乾式水中形誘導電動機</td> <td>極 数</td> <td>4</td> <td>P</td> </tr> <tr> <td>定 格 出 力</td> <td>5.5 kW</td> <td>周 波 数</td> <td>50/60</td> <td>Hz</td> </tr> <tr> <td>定 格 電 圧</td> <td>三相200 V</td> <td>始 動 電 流</td> <td>130.0/108.0</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>定 格 電 流</td> <td>24.5/24.0 A</td> <td>始 動 方 式</td> <td>タ ー ゲ ッ ト</td> <td></td> </tr> <tr> <td>絶 縁 階 級</td> <td>E 種</td> <td>下 部 :</td> <td>6310ZZ C3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハ ー リ ン ク 型 式 上 部 :</td> <td>AC 6305ZZ C3</td> <td>保 護 装 置</td> <td>オ ー ト カ ッ ト</td> <td></td> </tr> </table>						種 類	乾式水中形誘導電動機	極 数	4	P	定 格 出 力	5.5 kW	周 波 数	50/60	Hz	定 格 電 圧	三相200 V	始 動 電 流	130.0/108.0	A	定 格 電 流	24.5/24.0 A	始 動 方 式	タ ー ゲ ッ ト		絶 縁 階 級	E 種	下 部 :	6310ZZ C3		ハ ー リ ン ク 型 式 上 部 :	AC 6305ZZ C3	保 護 装 置	オ ー ト カ ッ ト	
種 類	乾式水中形誘導電動機	極 数	4	P																															
定 格 出 力	5.5 kW	周 波 数	50/60	Hz																															
定 格 電 圧	三相200 V	始 動 電 流	130.0/108.0	A																															
定 格 電 流	24.5/24.0 A	始 動 方 式	タ ー ゲ ッ ト																																
絶 縁 階 級	E 種	下 部 :	6310ZZ C3																																
ハ ー リ ン ク 型 式 上 部 :	AC 6305ZZ C3	保 護 装 置	オ ー ト カ ッ ト																																
3. 付 属 品 <table border="0"> <tr> <td>(1) ケーブル</td> <td>8 m</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VCT</td> <td>3.5 mm² × 4 心 ×</td> <td>外 径</td> <td>φ14.0 (動力用)</td> <td>..... 1 本</td> </tr> <tr> <td colspan="5">(2) 空気抜きバルブ</td> </tr> <tr> <td colspan="5">(3) フランジ接続セット</td> </tr> <tr> <td>・ 吐出フランジ</td> <td>...</td> <td>1組</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>・ 相フランジ</td> <td>...</td> <td>1組</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						(1) ケーブル	8 m				VCT	3.5 mm ² × 4 心 ×	外 径	φ14.0 (動力用)	 1 本	(2) 空気抜きバルブ					(3) フランジ接続セット					・ 吐出フランジ	...	1組			・ 相フランジ	...	1組		
(1) ケーブル	8 m																																		
VCT	3.5 mm ² × 4 心 ×	外 径	φ14.0 (動力用)	 1 本																															
(2) 空気抜きバルブ																																			
(3) フランジ接続セット																																			
・ 吐出フランジ	...	1組																																	
・ 相フランジ	...	1組																																	
4. 性能判定基準 ポンプ性能の判定基準は、J I S B 8 3 0 1 (1 9 9 0) によるものとします。 吐出し量、全揚程については、判定基準 1 によるものとします。																																			
<table border="1"> <tr> <td>製図 DWG.</td> <td></td> <td>・</td> <td>・</td> <td rowspan="3">名称 TITLE</td> <td rowspan="3">仕 様 書</td> <td>図番 DWG No.</td> </tr> <tr> <td>検図 JUDG.</td> <td></td> <td>・</td> <td>・</td> <td rowspan="2">s y T L 2 5 5 3</td> </tr> <tr> <td>承認 APPD.</td> <td></td> <td>・</td> <td>・</td> </tr> </table>						製図 DWG.		・	・	名称 TITLE	仕 様 書	図番 DWG No.	検図 JUDG.		・	・	s y T L 2 5 5 3	承認 APPD.		・	・														
製図 DWG.		・	・	名称 TITLE	仕 様 書	図番 DWG No.																													
検図 JUDG.		・	・			s y T L 2 5 5 3																													
承認 APPD.		・	・																																

DSN-68SA 型性能曲線図
PERFORMANCE CURVE (50 Hz

出力 OUT PUT	極数 POLES	羽根車 No. IMPELLER No.	同期回転速度 REVOLUTION
5.5 kW	4 P	55-5	1500 min ⁻¹



製図 犬塚 150507
検図 竹内 150525
承認 橋本 150525



名称 性能曲線図
TITLE PERFORMANCE CURVE

図番 DWG No.
soY95569

フランジ接続形 外形寸法図 (FLANGE TYPE PUMP DIMENSION)

接続型番 (CONNECTION TYPE) F150

ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUT PUT
DSN-68SA	5.5



[注] ポンプを最低水位で運転する場合は、30分以内に制限してください。
連続運転の場合は、指定の連続運転最低水位を確保してください。

[Note] Limit operation to maximum 30 minutes in the event of operating the pump at the minimum water level.
Secure designated continuous operation minimum water level in the event of continuous operation.

製図 DWG.	村多	08.04.08
検図 JUDG.		・
承認 APPD.		・


名称
TITLE

外形寸法図
(PUMP DIMENSION)

図番
DWG No.

gAM8982

接続型番 MODEL	口径 (mm) Bore
F 65	65
F 80	80
F 100	100
F 100B	100
F 150	150
F 200	200



符号 NO.	部品名称 Description	材質 Material
2	吐出フランジ Discharge flange	FC200 Gray iron cating
5	相フランジ Flange	FC200 Gray iron casting
6	パッキン Gasket	ニトリルゴム Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR)

製図 DWG.	犬塚	150807
検図 JUDG.	竹内	150822
承認 APPD.	竹内	150822


名称
TITLE

構造断面図
(FLANGE SECTION)

図番
DWG No.

k P 98680

ポンプ型式 MODEL	出力 (kW) OUT PUT
DSN-68SA	5.5
DSN-610SA	7.5



製図 DWG.	検図 JUDG.	承認 APPD.	名称 TITLE	図番 DWG No.
			構造断面図 (PUMP SECTION)	kAM8990

御 注 文 主 CUSTOMER	数 量 QUANTITY	台 SET	
---------------------	-----------------	----------	--

DSN-68SA、610SA 型 材 質 表
(MATERIALS LIST)

符号 No.	部 品 名 称 Denomination	材 質 Material
1	ケーブル (動力用) Cable (power)	V C T Polyvinylchloride sheathed cabtyre cable
2	サシコミグチ Cable entry	F C 2 0 0 Gray iron casting
3	アイボルト Eyebolt	S U S 3 0 4 Stainless steel
6	ステータ Stator	_____
7	ロータユニット Rotor unit	軸=S U S 4 2 0 J 2 Shaft=Stainless steel
8	オートカット Thermal protector	_____
10	ステータケーシング Stator housing	F C 2 0 0 Gray iron casting
11	玉軸受 Ball bearing	_____
12	玉軸受 Ball bearing	_____
14	オイルケーシング Oil housing	F C 2 0 0 Gray iron casting
15	ハネグルマ Impeller	F C 2 5 0 / S C S 1 3 Gray iron casting/Stainless steel casting
17	ポンプケーシング Pump housing	F C 2 5 0 Gray iron casting
18	メカニカルシール Mechanical seal	上部 Upper SiC/SiC 下部 Lower SiC/SiC
20	ソコフタ Suction cover	F C 2 0 0 Gray iron casting
23	オイル Oil	タービンオイル# 3 2 Turbine oil #32
24	空気抜きバルブ Air valve	ポリエチレン Polyethylene
25	オイルシール Oil Seal	ニトリルゴム N. B. R.
28	メカシールブラケット Mechanical seal housing	F C 2 0 0 Gray iron casting
32	エコライザ Equalizer	発泡ニトリルゴム N. B. R.

製 図 DWG.	前 川	01 ・ 07 ・	名称 TITLE	図 番 DWG No.
検 図 JUDG.		・ ・		
承認 APPD.		・ ・		

材 質 表
(MATERIALS LIST)

z A M 8 9 9 2